

F2 Datenblatt – Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

(vom Anschlussnehmer auszufüllen, für jede Erzeugungseinheit ein Datenblatt)

Anlagenanschrift	Vorname, Name				
	Straße, Hausnummer				
	PLZ, Ort				
Energieart	<input type="checkbox"/> Sonne	<input type="checkbox"/> Wind	<input type="checkbox"/> Wasser	<input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges	
BHKW mit:	<input type="checkbox"/> Biogas	<input checked="" type="checkbox"/> Erdgas	<input type="checkbox"/> Öl	<input type="checkbox"/> Sonstiges	
	<input checked="" type="checkbox"/> mit monovalenter Betriebsweise				
Erzeugungsanlagen	max. Wirkleistung P_{Amax} :	11,0 kW	max. Scheinleistung S_{Amax} :	14,1 kVA	
Netzeinspeisung	<input type="checkbox"/> 1-phasig	<input type="checkbox"/> 2-phasig	<input checked="" type="checkbox"/> 3-phasig	<input checked="" type="checkbox"/> Drehstrom	
Betriebsweise	Inselbetrieb vorgesehen?			<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
	Motorischer Anlauf vorgesehen?			<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Lieferung in das des Netzbetreibers vorgesehen (Überschusseinspeisung)			<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Einspeisung der gesamten Energie in das Netz des Netzbetreibers (Volleinspeisung)			<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Blindleistungskompensation der Kundenanlage	<input type="checkbox"/> nicht vorhanden		vorhanden mit 7,23 kVAr		
	Anzahl Stufen	1	Blindleistung je Stufe	7,23 kVAr	
	Verdrosselungsgrad bzw. Resonanzfrequenz:		0		
Erzeugungseinheiten	Hersteller:	RMB/ENERGIE GmbH	Typ:	neoTower 11.0	
	max. Wirkleistung P_{Emax} :	11,0 kW	max. Scheinleistung S_{Emax} :	14,1 kVA	
	Nennspannung(AC) U_n :	400 V	Bemessungsstrom(AC) I_r :	20,4 A	
	Kurzschlussstrom I''_k :	156 A	Anlaufstrom I_a :	59 A	
	Anzahl baugleicher Einheiten:		Eigenbedarf:		0,3 kVA
	<input type="checkbox"/> Umrichter	<input checked="" type="checkbox"/> Asynchrongenerator		<input type="checkbox"/> Synchrongenerator	
Umrichter	<input type="checkbox"/> selbstgeführt; Pulsfrequenz: kHz		<input type="checkbox"/> netzgeführt; Pulszahl:		
Oberschwingungen	<input checked="" type="checkbox"/> Ströme nach DIN EN 6100-3-12 (VDE 0838-12) Bzw. DIN EN 61000-3-12 (VDE 0838-12)		<input type="checkbox"/> nach beigefügter Anlage		
Bemerkung					

F3 Datenblatt – Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Prüfbericht											
Anlagentyp:	neoTower® 11.0			Herstellerangaben:							
Anlagenhersteller:	RMB/ENERGIE GmbH Hauptstraße 543 a D-26683 Saterland			Anlagenart:				BHKW			
				Wirkleistung (Nennleistung bei Nennbedingungen)				11,0 kW			
				Bemessungsspannung:				400 V			
Messzeitraum: 08.05.2014 – 29.07.2014											
Wirkleistung P_{Emax} : 11,0 kW											
Blindleistungsbezug											
Wirkleistung P/P [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Max. möglicher $\cos \varphi$ überregt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Max. möglicher $\cos \varphi$ unterregt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Einhaltung eines fest vorgegebenen Verschiebungsfaktors \cos											
Vorgabe in der Anlagensteuerung	0,900	0,920	0,940	0,960	0,980	1,000	0,980	0,960	0,940	0,920	0,900
Messwert an den Klemmen der EZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blindleistungsübergangsfunktion – Standard – $\cos (P)$-Kennlinie											
Wirkleistung P/P [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
$\cos \varphi$	-	-	-	-	0,62	0,66	0,70	0,73	0,75	0,77	
Die Standard-$\cos -(P)$-Kennlinie wird eingehalten											
Schalthandlungen:											
Einschalten ohne Vorgabe (zum Primärenergieträger)					k_i	5,46					
Ungünstiger Fall beim Umschalten der Generatorstufen					k_i	-					
Einschalten bei Nennbedingungen (des Primärenergieträger)					k_i	1,1					
Ausschalten bei Nennleistung					k_i	1,0					
Schlechtester Wert aller Schaltvorgänge					$k_{i\ max}$	5,46					
Flicker	Netzimpedanzwinkel	30°	„Worst Case“ Netzimpedanzwinkel								
	Anlagenflickerbeiwert	0,495									
Oberschwingungen											
Wirkleistung P/P [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Ordnungszahl	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	
2	-	-	-	-	1,96	2,89	3,32	3,77	4,13	4,26	
3	-	-	-	-	1,85	1,85	1,91	1,96	1,89	1,97	
4	-	-	-	-	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,19	
5	-	-	-	-	4,45	4,20	4,02	4,15	4,09	4,11	
6	-	-	-	-	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	
7	-	-	-	-	1,68	1,77	1,56	1,47	1,41	1,66	
8	-	-	-	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
9	-	-	-	-	0,38	0,47	0,29	0,32	0,38	0,35	
10	-	-	-	-	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	

F3 Datenblatt – Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten

Zwischenharmonische										
Wirkleistung P/P [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Frequenz	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]
75	-	-	-	-	0,95	1,02	1,10	1,23	1,15	0,95
125	-	-	-	-	0,19	0,33	0,49	0,63	0,75	0,87
175	-	-	-	-	0,09	0,15	0,19	0,23	0,26	0,29
225	-	-	-	-	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15
275	-	-	-	-	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
325	-	-	-	-	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
375	-	-	-	-	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
425	-	-	-	-	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06
475	-	-	-	-	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06
525	-	-	-	-	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Höhere Frequenzen										
Wirkleistung P/P [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Frequenz	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]
2100	-	-	-	-	0,05	0,06	0,08	0,08	0,04	0,08
2300	-	-	-	-	0,06	0,07	0,06	0,08	0,05	0,07
2500	-	-	-	-	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04
2700	-	-	-	-	0,05	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05
2900	-	-	-	-	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04
3100	-	-	-	-	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,04
3300	-	-	-	-	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03
3500	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3700	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3900	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

F4 Datenblatt - Prüfbericht zum NA-Schutz NA 003

<input checked="" type="checkbox"/> NA-Schutz als Integrierter NA-Schutz	
Typ NA-Schutz: NA 003	Weitere Herstellerangaben
Software-Version: vO	zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ:
Hersteller: TELE Haase Steuergeräte GmbH Vorarlberger Allee 38 1230 Wien Austria	Integrierter Kuppelschalter Typ Schaltereinrichtung 1: _____ Typ Schaltereinrichtung 2: _____

Messzeitraum			
Schutzfunktion	Einstellwert	Auslösewert	Auslösezeit NA-Schutz a)
Spannungsrückgangsschutz U <	0.8 * U _n	b) 0.80 * U _n	78 ms
Spannungssteigerungsschutz U >	1.1 * U _n	1.1 * U _n	10min Mittelwert
Spannungssteigerungsschutz U >>	1.15 * U _n	c) 1.15 * U _n	72ms
Frequenzrückgangsschutz f <	47.5 Hz	b) 47.50 Hz	82ms
Frequenzrückgangsschutz f >	51.5 Hz	c) 51.51 Hz	70ms

- a) Die Auslösezeit umfasst den Zeitraum der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslösepegel an den Kuppelschalter.
Die Eigenzeit der im jeweiligen neoTower® BHKW verbauten Kuppelschalter ist <50ms.
Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters bis zum höchsten oben ermittelten Wert zu addieren.
Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200 ms nicht überschreiten.
- b) Minimaler Auslösewert des Einstellwerts.
- c) Maximaler Auslösewert des Einstellwerts.
- d) Die Überprüfung der Gesamtwirkungskette „NA-Schutz- Kuppelschalter“ führte zu einer erfolgreichen Abschaltung.

Typ	Leistung th. [kW]	Wirkleistung [kW] P _{E_{max}}	Scheinleistung S _{E_{max}} [kVA]	Bemessungsspannung [V]
neoTower® LIVING 2.0	3,8 - 5,2	2,0	2,1	400
neoTower® LIVING 4.0	5,9 - 8,8	4,0	4,2	400
neoTower® 5.0	9,2 - 11,9	5,0	6,4	400
neoTower® 7.2	12,7 - 18,1	7,2	9,2	400
neoTower® 11.0	20,6 - 25,3	11,0	14,1	400
neoTower® 16.0	26,4 - 37,9	16,0	20,5	400
neoTower® 20.0	29,1 - 45,7	20,0	25,6	400
neoTower® 25.0	34,8 - 54,9	25,0	31,3	400
neoTower® 30.0	40,9 - 63,1	30,0	37,5	400
neoTower® 50.0 S	52,6 - 85,0	50,0	62,5	400
neoTower® 50.0 HT	49,5 - 80,0	50,0	62,5	400
neoTower® 50.0 BW	60,2 - 100,0	50,0	62,5	400

G2 Datenblatt – Konformitätsnachweis Erzeugungseinheit

Hersteller	RMB/ENERGIE GmbH	
Typ Erzeugungseinheit	siehe Tabelle auf Seite 2	
Bemessungswerte	Max Wirkleistung $P_{E_{max}}$ [kW]	siehe Tabelle auf Seite 6
	Max Scheinleistung $S_{E_{max}}$ [kVA]	siehe Tabelle auf Seite 6
	Bemessungsspannung [V]	siehe Tabelle auf Seite 6
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz.	
Die in der Tabelle aufgeführten Erzeugungseinheiten, erfüllen die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.		
<ul style="list-style-type: none">• Hiermit wird bestätigt, dass die spezifischen Anforderungen der VDE-AR-N 4105 überprüft wurden.• Die VDE-AR-N 4105 Konformität ist bei allen aufgeführten Blockheizkraftwerken aus der Tabelle gewährleistet.		
Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben:		
<ul style="list-style-type: none">• Zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit• Verwendete Softwareversion;• Technische Daten der Erzeugungseinheit (s. Tabelle)		

Ramsloh, 04.02.2019

RMB/ENERGIE GmbH

Dipl-Ing (FH), Dipl-Ing. Wirt (FH)
Jens Brake
(Geschäftsführer, CEO)

G2 Datenblatt – Konformitätsnachweis Erzeugungseinheit**Tabelle:**

Weitere Angaben:

- Bei der Erzeugungseinheit handelt es sich um ein gasmotorisch betriebenes Blockheizkraftwerk zur gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme
- Softwareversion: ab 2.0 nT

Typ	Leistung th. [kW]	Wirkleistung [kW] P _E max	Scheinleistung S _E max [kVA]	Bemessungsspannung [V]
neoTower® LIVING 2.0	3,8 - 5,2	2,0	2,1	400
neoTower® LIVING 4.0	5,9 - 8,8	4,0	4,2	400
neoTower® 5.0	9,2 - 11,9	5,0	6,4	400
neoTower® 7.2	12,7 - 18,1	7,2	9,2	400
neoTower® 11.0	20,6 - 25,3	11,0	14,1	400
neoTower® 16.0	26,4 - 37,9	16,0	20,5	400
neoTower® 20.0	29,1 - 45,7	20,0	25,6	400
neoTower® 25.0	34,8 - 54,9	25,0	31,3	400
neoTower® 30.0	40,9 - 63,1	30,0	37,5	400
neoTower® 50.0 S	52,6 - 85,0	50,0	62,5	400
neoTower® 50.0 HT	49,5 - 80,0	50,0	62,5	400
neoTower® 50.0 BW	60,2 - 100,0	50,0	62,5	400

G3 Datenblatt – Konformitätsnachweis – NA-Schutz NA 003

Hersteller	TELE Haase Steuergeräte GmbH Vorarlberger Allee 38 1230 Wien Austria	
Typ NA-Schutz	Zentraler NA-Schutz NA 003	
Zentraler NA-Schutz	<input type="checkbox"/>	
Integrierter NA-Schutz	<input checked="" type="checkbox"/> Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ	siehe Tabelle auf Seite 8
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz.	
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105		
Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Aufgaben: <ul style="list-style-type: none">• Die Einstellwerte und die Abschaltzeiten		

Ramsloh, 04.02.2019
RMB/ENERGIE GmbH

Dipl.-Ing (FH), Dipl.-Ing. Wirt (FH)
Jens Brake
(Geschäftsführer, CEO)

G3 Datenblatt – Konformitätsnachweis – NA-Schutz NA 003
Tabelle:

Messzeitraum				
Schutzfunktion	Einstellwert	Auslösewert	Auslösezeit NA-Schutz a)	
Spannungsrückgangsschutz U <	0.8 * Un	b) 0.80 * Un	78 ms	
Spannungssteigerungsschutz U >	1.1 * Un	1.1 * Un	10min Mittelwert	
Spannungssteigerungsschutz U >>	1.15 * Un	c) 1.15 * Un	72ms	
Frequenzrückgangsschutz f <	47.5 Hz	b) 47.50 Hz	82ms	
Frequenzrückgangsschutz f >	51.5 Hz	c) 51.51 Hz	70ms	
a) Die Auslösezeit umfasst den Zeitraum der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslösepegel an den Kuppelschalter. Die Eigenzeit der im jeweiligen neoTower® BHKW verbauten Kuppelschalter ist <50ms. Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters bis zum höchsten oben ermittelten Wert zu addieren. Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200 ms nicht überschreiten.				
b) Minimaler Auslösewert des Einstellwerts.				
c) Maximaler Auslösewert des Einstellwerts.				
Typ	Leistung th. [kW]	Wirkleistung [kW] P _{E_{max}}	Scheinleistung S _{E_{max}} [kVA]	Bemessungsspannung [V]
neoTower® LIVING 2.0	3,8 - 5,2	2,0	2,1	400
neoTower® LIVING 4.0	5,9 - 8,8	4,0	4,2	400
neoTower® 5.0	9,2 - 11,9	5.0	6,4	400
neoTower® 7.2	12,7 - 18,1	7,2	9,2	400
neoTower® 11.0	20,6 - 25,3	11.0	14,1	400
neoTower® 16.0	26,4 - 37,9	16.0	20,5	400
neoTower® 20.0	29,1 - 45,7	20.0	25,6	400
neoTower® 25.0	34,8 - 54,9	25.0	31,3	400
neoTower® 30.0	40,9 - 63,1	30.0	37,5	400
neoTower® 50.0 S	52,6 - 85,0	50.0	62,5	400
neoTower® 50.0 HT	49,5 - 80,0	50.0	62,5	400
neoTower® 50.0 BW	60,2 - 100,0	50.0	62,5	400